



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Коми

167016, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71

ТО Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Усинске

169712, г. Усинск, ул. Молодежная, д. 22А

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 13/01

г. Усинск

27.01.2023 г.

Мною, главным государственным санитарным врачом по г. Усинску Норваткиной Дарьей Валерьевной,

(Ф.И.О., должность лица, выдавшего предписание)

при рассмотрении результатов обязательного профилактического визита, проведенного на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 г. в отношении:

Наименование юридического лица/ИП: МБОУ "Основная общеобразовательная школа" д. Захарвань

Место нахождения юридического лица/место жительства ИП: 169727, Республика Коми, г. Усинск, д. Захарвань, Школьный переулок, д. 1

ОГРН: 1081106000370

ИНН: 1106023659

установлены нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации:

1. Нарушается принцип поточности технологического процесса, приготовление теста осуществляется на производственном столе «Для обработки готовой продукции», что не соответствует требованиям п. 3.2. Раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2 Раздел II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В холодильнике №3 «Для рыбной продукции» отсутствует контрольный термометр, что не соответствует требованиям п.3.13 Раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
3. Для приготовления блюд используются консервированные огурцы, содержащие уксус, что не соответствует требованиям п. 27 приложения № 6 п. 8.1.2. раздела 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
4. На пищеблоке школы используется посуда для приготовления пищи не из нержавеющей стали, так используется 2 крышки, что является нарушением п.2.4.6.2 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации

общественного питания населения", п. 3 ч. 1 ст. 15 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

5. Осуществляется прием пищевых продуктов от поставщиков таких как: оленина, говядина, крупы гречневая, пшенная, геркулесовая без маркировки от производителя с информацией о сроке годности, дате изготовления, изготовителя и т.д., что является п. 2.2, п. 1 приложения №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.9 статьи 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

6. Суточные пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции отбираются менее чем 100 грамм, порционные блюда не оставляются целиком (котлета), что является нарушением п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

7. На момент обследования 16.01.2023 в 11 час. «завтрак» (для малоимущих) осуществлялся не в соответствии с утвержденным меню. Согласно суточных проб, записей из бракеражного журнала: бутерброд с сыром, по утвержденному меню: бутерброд с маслом. По журналу бракеража готовой пищевой продукции не производилась замена блюд, что не соответствует требованиям п.8.1.2 п.8.1.4 Раздел VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

8. На момент обследования установлено, что нарушается дезинфекционный режим обработки помещений, поверхностей на пищеблоке, так должностным лицом применяется 4 таблетки на 4 литра воды дезинфицирующего средства «Ника», для обработки пола не применяется дезинфицирующее средство, отсутствует инструкция по применению (имеется таблица по приготовлению рабочего раствора дезинфицирующего средства); готовые рабочие растворы разводят заранее, что является нарушением п. 2.11.4, п. 2.11.6, СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

9. При рассмотрении протокола № 15/2-10-24П от 24.01.2023 экспертного заключения № 11/2023-3/2023/207 установлено: исследованный образец смывов №94 (кружка), отобранный 16.01.2023 в 11-00 по адресу: Республика Коми, г.Усинск, д.Захарвань, Школьный переулок, д.1, по микробиологическим показателям на санитарно-показательные группы микроорганизмов: Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не соответствует требованиям подпунктов 8 и 9 части 3 статьи 10 Главы 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС №021/2011.

10. При рассмотрении протокола № 15/1-3-О от 17.01.2023 экспертного заключения № 11/2023-3/2023/207 установлено: Искусственная освещенность при системе общего освещения, измеренная в учебном кабинете №26 (русского языка) составляет в т.21-291лк, т.22-292лк, т.23-291лк, т.27-т.30- 229-241лк, при нормативном значении не менее 300лк, что не соответствует требованиям п.15 таблицы 5.54 п.144 Раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Искусственная освещенность при системе общего освещения, измеренная в учебном кабинете №25 (русского языка) составляет в т.36-т.48- 251-296лк, т.54- 291лк, т.55-281лк, т.58-60- 276-299лк, при нормативном значении не менее 300лк, что не соответствует требованиям п.15 таблицы 5.54 п.144 Раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Искусственная освещенность при системе общего освещения, измеренная в учебном кабинете №24 (иностранный язык) составляет в т.61-т.82- 168-297лк, т.86-297лк, т.90-297лк, при нормативном значении не менее 300лк, что не соответствует требованиям п.15 таблицы 5.54 п.144 Раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Искусственная освещенность при системе общего освещения, измеренная в учебном кабинете №21 (химии) составляет в т.91 -274лк, т.92-280лк, т.98-т.104- 267-286лк, т.108- 287лк, т.112-т.117- 248-261лк, при нормативном значении не менее 300лк, что не соответствует требованиям п.15 таблицы 5.54 п.144 Раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Искусственная освещенность при системе общего освещения, измеренная в учебном кабинете №31 (ОБЖ) составляет в т.162 -267лк, т.163- 277лк, при нормативном значении не менее 300лк, что не соответствует требованиям п.15 таблицы 5.54 п.144 Раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Искусственная освещенность при системе общего освещения, измеренная в учебном кабинете №6 (начальных классов) составляет в т.181-т.184- 250-281лк, при нормативном значении не менее 300лк, что не соответствует требованиям п.15 таблицы 5.54 п.144 Раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

11. При рассмотрении протокола № 1-4-М от 17.01.2023 экспертного заключения № 11/2023-3/2023/207 установлено: Измерения проводились 16.01.2023 в период 11:00-14:00 по адресу: МБОУ «ООШ» д.Захарвань, Республика Коми, г.Усинск, д.Захарвань, Школьный переулок, д.1.

При рассмотрении протокола № 1-4-М от 17.01.2023 экспертного заключения № 11/2023-3/2023/207 установлено: Измерения проводились 16.01.2023 в период 11:00-14:00 по адресу: МБОУ «ООШ» д.Захарвань, Республика Коми, г.Усинск, д.Захарвань, Школьный переулок, д.1.

11. Параметр микроклимата – относительная влажность воздуха:

В учебном кабинете №26 (русского языка) (точки по эскизу №№1-2), в учебном кабинете №25 (русского языка) (точки по эскизу №№3-4), в учебном кабинете №24 (кабинет иностранного языка) (точки по эскизу №№5-6), в учебном кабинете № 21 (кабинет химии) (точки по эскизу №№7-8), в учебном кабинете № 20 (коми языка) (точки по эскизу №№9-10), в учебном кабинете № 31 (кабинет ОБЖ) (точки по эскизу №№11-12), в учебном кабинете №6 (начальных классов) (точки по эскизу №№13-14), в учебном кабинете №4 (начальных классов) (точки по эскизу №№15-16), в учебном кабинете №3 (кабинет технологии) (точки по эскизу №№17-18), в учебном кабинете №27 (кабинет технологии) (точки по эскизу №№19-20) не соответствуют требованиям таблицы 5.34, п.98 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

-в учебном кабинете №26 (русского языка) (точки по эскизу №№1-2) – влажность воздуха составила 26-27%, при допустимом уровне 40-60% (таблица 5.34 п.98 Раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);

-в учебном кабинете №25 (русского языка) (точки по эскизу №№3-4) – влажность воздуха составила 23-24%, при допустимом уровне 40-60% (таблица 5.34 п.98 Раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);

-в учебном кабинете №24 (кабинет иностранного языка) (точки по эскизу №№5-6)– влажность воздуха составила 30-31%, при допустимом уровне 40-60% (таблица 5.34 п.98 Раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);

-в учебном кабинете №21 (кабинет химии) (точки по эскизу №№7-8)– влажность воздуха составила 20-21%, при допустимом уровне 40-60% (таблица 5.34 п.98 Раздел V

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);

-в учебном кабинете №20 (кабинет коми языка) (точки по эскизу №№9-10)– влажность воздуха составила 19-20%, при допустимом уровне 40-60% (таблица 5.34 п.98 Раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);

-в учебном кабинете №31 (кабинет ОБЖ) (точки по эскизу №№11-12)– влажность воздуха составила 23-24%, при допустимом уровне 40-60% (таблица 5.34 п.98 Раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);

-в учебном кабинете №6 (кабинет начальных классов) (точки по эскизу №№13-14)– влажность воздуха составила 26-27%, при допустимом уровне 40-60% (таблица 5.34 п.98 Раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);

-в учебном кабинете №4 (кабинет начальных классов) (точки по эскизу №№15-16)– влажность воздуха составила 27-28%, при допустимом уровне 40-60% (таблица 5.34 п.98 Раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);

-в учебном кабинете №3 (кабинет технологии) (точки по эскизу №№17-18)– влажность воздуха составила 27-28%, при допустимом уровне 40-60% (таблица 5.34 п.98 Раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);

-в учебном кабинете №27 (кабинет информатики) (точки по эскизу №№19-20)– влажность воздуха составила 23-24%, при допустимом уровне 40-60% (таблица 5.34 п.98 Раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);

(указать нарушенные нормы законодательства РФ и сущность нарушения)

На основании изложенного и руководствуясь абз. 5 п. 11(4) постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений,

МБОУ «Основная общеобразовательная школа» д. Захарвань

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
|----|--|-----------------|
| 1. | Обеспечить принцип поточности на пищеблоке при разграничении потоков готовой и сырой продукции. | До 03.02.23 г. |
| 2. | Обеспечить нахождение контрольных термометров в холодильном оборудовании | До 03.02.23 г. |
| 3. | Запретить прием и использование пищевой продукции, содержащих уксус. | До 03.02.23 г. |
| 4. | Запретить использование алюминиевой посуды при приготовлении пищи на пищеблоке | До 03.02.23 г. |
| 5. | Запретить прием пищевых продуктов от поставщиков без маркировки от производителя с информацией о сроке годности, дате изготовления изготовителем | До 03.02.23 г. |
| 6. | Обеспечить отбор суточных проб, отбор не менее 100 г., отбор порционных блюд целиком. | До 03.02.23 г. |

| | | |
|-----|--|----------------|
| 7. | Обеспечить питание школьников в соответствии с утвержденным меню. | До 03.02.23 г. |
| 8. | Обеспечить соблюдение дезинфицирующего режима на пищеблоке в соответствии с санитарными правилами, приготовление готовых дезинфицирующих растворов перед непосредственным применением. | До 03.02.23 г. |
| 9. | Обеспечить качественную обработку инвентаря на пищеблоке. | До 03.02.23 г. |
| 10. | Обеспечить уровень искусственной освещенности до нормируемых показателей. | До 03.02.23 г. |
| 11. | Обеспечить параметры микроклимата (относительная влажность воздуха) до нормируемых показателей. | До 03.02.23 г. |

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений с указанием сроков исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ "Основная общеобразовательная школа" д. Захарвань, 169727, Республика Коми, г. Усинск, д. Захарвань, Школьный переулок, д. 1.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Усинске по адресу г. Усинск, ул. Молодежная, д. 22А, тел. 41900, 42678, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 03.02.2023 г.**, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.



Главный государственный санитарный врач
по г. Усинску

должность лица,
выдавшего предписание
подписи

подпись

Д.В. Норваткина

расшифровка

Исп. Литошина В.С. (тел. 41900)

Копию настоящего предписания получил « ____ » _____ 2023 г.
Копия предписания отправлена почтой исх. № 37/01 от 27.01.2023 г.